

Pruefung Gasrueckfuehrung

Tankstelle Musterdorf - Ident-Nr. 1001
Dorfstrasse 4, 8000 Musterdorf

14.09.2026
Messgeraet 2411001
Balg 15033588
kalibriert bis 01.11.2028

Uebersicht der Messungen

Zapfpunkt	Zeit	Produkt	Treibstoff	Gas	Rueckfuehrrate	Tamb	Messung Nr.
1	08:12:05	BF 95	25.00 l	23.97 l	95.88 %	17.90 C	0148
2	08:19:39	BF 98	25.00 l	24.15 l	96.60 %	18.04 C	0149
3	08:33:35	VP100	25.00 l	24.77 l	99.08 %	18.18 C	0150
4	08:46:15	BF 95	25.00 l	23.99 l	95.96 %	18.32 C	0151
5	08:53:53	BF 98	25.00 l	24.06 l	96.24 %	18.46 C	0152
6	09:04:21	VP100	25.00 l	24.20 l	96.80 %	18.60 C	0153
7	09:17:08	BF 95	25.00 l	23.51 l	94.04 %	18.74 C	0154
8	09:28:49	BF 98	25.00 l	24.07 l	96.28 %	18.88 C	0155
9	09:37:28	VP100	25.00 l	24.27 l	97.08 %	19.02 C	0156
10	09:45:21	BF 95	25.00 l	24.55 l	98.20 %	19.16 C	0157
11	09:56:25	BF 98	25.00 l	23.36 l	93.44 %	19.30 C	0158
12	10:03:27	VP100	25.00 l	23.72 l	94.88 %	19.44 C	0159

Auf den folgenden Seiten stehen die einzelnen Messbelege, zeichengleich zum Ausdruck auf Thermopapier.
Thermopapier verblasst mit den Jahren. Dieses PDF ist die archivfaehige Zweitschrift derselben Messungen.

Pruefung Gasrueckfuehrung

Tankstelle Musterdorf - Ident-Nr. 1001
Dorfstrasse 4, 8000 Musterdorf

14.09.2026

Messgeraet 2411001

Balg 15033588

kalibriert bis 01.11.2028

Messbelege 1 bis 6

PRUEFUNG GASRUECKFUEHRUNG Nassmessung	
Zapfpunkt	1
Produkt	BF 95
Tamb	17.90 degC
Treibstoff	25.00 l
Gas abgesaugt	23.97 l
RUECKFUEHRRATE 95.88 %	
Anlage Tankstelle Musterdorf Ident-Nr. 1001 Dorfstrasse 4 8000 Musterdorf	
Petro Handels GmbH Toesstalstrasse 5 8360 Wallenwil	
SN Messgeraet	2411001
SN Balg	15033588
Kalibriert bis	01.11.2028
Datum	14.09.2026
Uhrzeit	08:12:05
Messung Nr.	0148
Unterschrift	

PRUEFUNG GASRUECKFUEHRUNG Nassmessung	
Zapfpunkt	2
Produkt	BF 98
Tamb	18.04 degC
Treibstoff	25.00 l
Gas abgesaugt	24.15 l
RUECKFUEHRRATE 96.60 %	
Anlage Tankstelle Musterdorf Ident-Nr. 1001 Dorfstrasse 4 8000 Musterdorf	
Petro Handels GmbH Toesstalstrasse 5 8360 Wallenwil	
SN Messgeraet	2411001
SN Balg	15033588
Kalibriert bis	01.11.2028
Datum	14.09.2026
Uhrzeit	08:19:39
Messung Nr.	0149
Unterschrift	

PRUEFUNG GASRUECKFUEHRUNG Nassmessung	
Zapfpunkt	3
Produkt	VP100
Tamb	18.18 degC
Treibstoff	25.00 l
Gas abgesaugt	24.77 l
RUECKFUEHRRATE 99.08 %	
Anlage Tankstelle Musterdorf Ident-Nr. 1001 Dorfstrasse 4 8000 Musterdorf	
Petro Handels GmbH Toesstalstrasse 5 8360 Wallenwil	
SN Messgeraet	2411001
SN Balg	15033588
Kalibriert bis	01.11.2028
Datum	14.09.2026
Uhrzeit	08:33:35
Messung Nr.	0150
Unterschrift	

PRUEFUNG GASRUECKFUEHRUNG Nassmessung	
Zapfpunkt	4
Produkt	BF 95
Tamb	18.32 degC
Treibstoff	25.00 l
Gas abgesaugt	23.99 l
RUECKFUEHRRATE 95.96 %	
Anlage Tankstelle Musterdorf Ident-Nr. 1001 Dorfstrasse 4 8000 Musterdorf	
Petro Handels GmbH Toesstalstrasse 5 8360 Wallenwil	
SN Messgeraet	2411001
SN Balg	15033588
Kalibriert bis	01.11.2028
Datum	14.09.2026
Uhrzeit	08:46:15
Messung Nr.	0151
Unterschrift	

PRUEFUNG GASRUECKFUEHRUNG Nassmessung	
Zapfpunkt	5
Produkt	BF 98
Tamb	18.46 degC
Treibstoff	25.00 l
Gas abgesaugt	24.06 l
RUECKFUEHRRATE 96.24 %	
Anlage Tankstelle Musterdorf Ident-Nr. 1001 Dorfstrasse 4 8000 Musterdorf	
Petro Handels GmbH Toesstalstrasse 5 8360 Wallenwil	
SN Messgeraet	2411001
SN Balg	15033588
Kalibriert bis	01.11.2028
Datum	14.09.2026
Uhrzeit	08:53:53
Messung Nr.	0152
Unterschrift	

PRUEFUNG GASRUECKFUEHRUNG Nassmessung	
Zapfpunkt	6
Produkt	VP100
Tamb	18.60 degC
Treibstoff	25.00 l
Gas abgesaugt	24.20 l
RUECKFUEHRRATE 96.80 %	
Anlage Tankstelle Musterdorf Ident-Nr. 1001 Dorfstrasse 4 8000 Musterdorf	
Petro Handels GmbH Toesstalstrasse 5 8360 Wallenwil	
SN Messgeraet	2411001
SN Balg	15033588
Kalibriert bis	01.11.2028
Datum	14.09.2026
Uhrzeit	09:04:21
Messung Nr.	0153
Unterschrift	

Pruefung Gasrueckfuehrung

Tankstelle Musterdorf - Ident-Nr. 1001
Dorfstrasse 4, 8000 Musterdorf

14.09.2026

Messgeraet 2411001

Balg 15033588

kalibriert bis 01.11.2028

Messbelege 7 bis 12

PRUEFUNG GASRUECKFUEHRUNG Nassmessung	
Zapfpunkt	7
Produkt	BF 95
Tamb	18.74 degC
Treibstoff	25.00 l
Gas abgesaugt	23.51 l
RUECKFUEHRRATE 94.04 %	
Anlage Tankstelle Musterdorf Ident-Nr. 1001 Dorfstrasse 4 8000 Musterdorf	
Petro Handels GmbH Toesstalstrasse 5 8360 Wallenwil	
SN Messgeraet	2411001
SN Balg	15033588
Kalibriert bis	01.11.2028
Datum	14.09.2026
Uhrzeit	09:17:08
Messung Nr.	0154
Unterschrift	

PRUEFUNG GASRUECKFUEHRUNG Nassmessung	
Zapfpunkt	8
Produkt	BF 98
Tamb	18.88 degC
Treibstoff	25.00 l
Gas abgesaugt	24.07 l
RUECKFUEHRRATE 96.28 %	
Anlage Tankstelle Musterdorf Ident-Nr. 1001 Dorfstrasse 4 8000 Musterdorf	
Petro Handels GmbH Toesstalstrasse 5 8360 Wallenwil	
SN Messgeraet	2411001
SN Balg	15033588
Kalibriert bis	01.11.2028
Datum	14.09.2026
Uhrzeit	09:28:49
Messung Nr.	0155
Unterschrift	

PRUEFUNG GASRUECKFUEHRUNG Nassmessung	
Zapfpunkt	9
Produkt	VP100
Tamb	19.02 degC
Treibstoff	25.00 l
Gas abgesaugt	24.27 l
RUECKFUEHRRATE 97.08 %	
Anlage Tankstelle Musterdorf Ident-Nr. 1001 Dorfstrasse 4 8000 Musterdorf	
Petro Handels GmbH Toesstalstrasse 5 8360 Wallenwil	
SN Messgeraet	2411001
SN Balg	15033588
Kalibriert bis	01.11.2028
Datum	14.09.2026
Uhrzeit	09:37:28
Messung Nr.	0156
Unterschrift	

PRUEFUNG GASRUECKFUEHRUNG Nassmessung	
Zapfpunkt	10
Produkt	BF 95
Tamb	19.16 degC
Treibstoff	25.00 l
Gas abgesaugt	24.55 l
RUECKFUEHRRATE 98.20 %	
Anlage Tankstelle Musterdorf Ident-Nr. 1001 Dorfstrasse 4 8000 Musterdorf	
Petro Handels GmbH Toesstalstrasse 5 8360 Wallenwil	
SN Messgeraet	2411001
SN Balg	15033588
Kalibriert bis	01.11.2028
Datum	14.09.2026
Uhrzeit	09:45:21
Messung Nr.	0157
Unterschrift	

PRUEFUNG GASRUECKFUEHRUNG Nassmessung	
Zapfpunkt	11
Produkt	BF 98
Tamb	19.30 degC
Treibstoff	25.00 l
Gas abgesaugt	23.36 l
RUECKFUEHRRATE 93.44 %	
Anlage Tankstelle Musterdorf Ident-Nr. 1001 Dorfstrasse 4 8000 Musterdorf	
Petro Handels GmbH Toesstalstrasse 5 8360 Wallenwil	
SN Messgeraet	2411001
SN Balg	15033588
Kalibriert bis	01.11.2028
Datum	14.09.2026
Uhrzeit	09:56:25
Messung Nr.	0158
Unterschrift	

PRUEFUNG GASRUECKFUEHRUNG Nassmessung	
Zapfpunkt	12
Produkt	VP100
Tamb	19.44 degC
Treibstoff	25.00 l
Gas abgesaugt	23.72 l
RUECKFUEHRRATE 94.88 %	
Anlage Tankstelle Musterdorf Ident-Nr. 1001 Dorfstrasse 4 8000 Musterdorf	
Petro Handels GmbH Toesstalstrasse 5 8360 Wallenwil	
SN Messgeraet	2411001
SN Balg	15033588
Kalibriert bis	01.11.2028
Datum	14.09.2026
Uhrzeit	10:03:27
Messung Nr.	0159
Unterschrift	